



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное Управление МЧС России по Республике Крым  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности по Бахчисарайскому району  
ул. Советская, 3, г. Бахчисарай, 298400 тел. (06554) 4-18-16, факс (06554) 4-18-16 E-mail: gpn.bah@mail.ru

**Предписания № 110/1/1**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению**  
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,

**«Тенистовская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского  
района Республики Крым**

Физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

**во исполнение, распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тенистовская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района Республики Крым № 110 от 08 октября 2020 года, выданного начальником отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым, подполковником внутренней службы Савченко Анатолием Анатольевичем, статьи 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" от 26.12.2008 N 294-ФЗ, в период с 10 ч.00 мин. «13» октября 2020 г. по 12 ч.00 мин. «13» октября 2020 г., с 09 ч.00 мин. «19» октября 2020 г. по 10 ч.00 мин. «19» октября 2020 г, проведена внеплановая выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике лейтенантом внутренней службы Федотовым Ильей Юрьевичем, заместителем начальника отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике майором внутренней службы Гайдаевым Алексеем Викторовичем**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

объекта защиты: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тенистовская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района Республики Крым расположенное по адресу: 298452, Российская Федерация, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Тенистое, ул. Ленина, 37

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тенистовская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района Республики Крым» Акимовой Ю.Р.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:



№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности.	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Обеспечить территорию наружным противопожарным водоснабжением.	ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.)	12.10.2021г.	
2.	Обеспечить содержание пожарной лестницы в исправном состоянии.	п. 24 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (далее ППР РФ №390 от 25.04.2012 г.)	12.10.2021г.	
3.	Не допускать в помещении младших групп второго этажа с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.	п. 25 ППР РФ №390 от 25.04.2012г.	12.10.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору **октябрь 2021 г.**

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД  
по Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС  
России по Республике Крым  
майор внутренней службы  
Гайдаев Алексей Викторович

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Алексей  
(подпись)

« 19 » октябрь 2020 г.



Директор ИВРБУ, Тенишова С.А.  
(должность, фамилия, инициалы) С.А.